



Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769
e-mail: inwestycje@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

data 19.08.2008 rok.

ISO 9001:2000

I-7041-4/07/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Zbowidowców, Żeglarska – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską oraz budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta: osiedle Radzikowo II – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską.”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pyt 1. Co oznacza zapis, iż do oferty należy załączyć dokumenty osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, która posiada uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (SIWZ pkt VI pakt 10).

Czy do oferty można załączyć:

1. osoba kierownik budowy – uprawnienia drogowe bez ograniczeń,
2. osoba kierownik robót – uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Odp. 1. Tak.

Pyt. 2. Przedmiar robót (branża drogowa) określa wykonanie nawierzchni i chodników z kostki betonowej typu polbruk natomiast Projekt Techniczny określa kostkę typu Poz-Bruk, która jest właściwa?

Odp. 2. Obie są właściwe. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki betonowej, która powinna spełniać wymagania określone w § 8 pkt 2 i 6 projektu umowy tj.: „*Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie*” oraz „*Ważne jest, aby zakupione urządzenia, materiały i sprzęt posiadały właściwości i cechy niezbędne do realizacji zadania oraz spełniały normy unijne krajowe.*”

Pyt. 3. Czy za rurę przewiertną HOBAS DN/DZ 300/376 mm SN 640 łącznik S można zastosować rurę stalową?

Odp. 3. Tak, tylko należy liczyć się z koniecznością zastosowania dwóch rur – rury stalowej jako przewiertnej oraz rury stanowiącej kolektor deszczowy.

W uzupełnieniu informujemy, że zapis w części VI pkt 9 siwz cyt: „*Dokumenty potwierdzające, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonano co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni minimum 3000m² oraz kanalizacji deszczowej o długości minimum 500 mb.*”, należy rozumieć tak, że oferent może przedłożyć dwie oddzielne referencje - jedną za wykonane roboty drogowe, a drugą potwierdzającą wykonane roboty sanitarne.