



# Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg 11 sierpnia 2020r.

GKL.7021.5.15.2020.X

## ZESTAW NR 2

**Dotyczy:** zapytania ofertowego nr 6/2020 na zadanie: „Realizacja budżetu obywatelskiego - zakup i montaż urządzeń fitness w tym dla osób niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią z mat przerostowych oraz nawierzchnią utwardzoną i elementami małej architektury przy ul. Brzeskiej.”

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej udziela następujących odpowiedzi na zapytania:

### **Zapytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zamiast urządzenia Motyl + Wyciskanie siedząc na słupie urządzenie Koła Tai Chi + Wyciskanie siedząc na jednym słupie? Obydwa urządzenia będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Urządzenie koła Tai Chi ćwiczy podobnie partie mięśni co urządzenie Motyl.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia Koła tai chi + Wyciskanie siedząc na jednym słupie (wersja dla osób niepełnosprawnych) zamiast urządzenia Motyl + Wyciskanie siedząc na pylonie (wersja dla osób niepełnosprawnych).

### **Zapytanie nr 2:**

„Czy Zamawiający dopuści złożenie deklaracji zgodności producenta z normą PN-EN 16630:2015 dla urządzeń siłowni zewnętrznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na wózkach?

Urządzenia fitness dla osób na wózkach nie stanowią standardowej oferty wielu producentów i często są wykonywane na zamówienie z uwzględnieniem niezbędnych modyfikacji”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji zgodności z normą PN-EN 16630:2015 dla urządzeń siłowni zewnętrznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na wózkach”.

### **Zapytanie nr 3:**

„Prosimy o podane parametrów kostki betonowej (grubość, rodzaj-kształt, kolor), która ma być wykonana pod zestawem fitness dla osób niepełnosprawnych oraz w miejscu dojazdu dla wózków.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający określa następujące parametry kostki betonowej jaka ma być zastosowana pod zestawem fitness dla osób niepełnosprawnych oraz w miejscu dojazdu dla wózków: grubość – 8 cm, rodzaj / kształt – kostka betonowa prostokątna, kolor – czerwony.”

**Zapytanie nr 4:**

„Jaka grubość obrzeży betonowych ma zostać zastosowana jako ograniczenie kostki betonowej?”

**Odpowiedź:**

Grubość obrzeży betonowych jakie mają zostać zastosowane jako ograniczenie kostki betonowej wynosi 8 cm.

**Zapytanie nr 5:**

„Prosimy o podanie więcej parametrów (wielkość, grubość) betonowego fundamentu, znajdującego się w miejscu projektowanej siłowni zewnętrznej. Czy ten fundament może znajdować się pod całą powierzchnią projektowanej siłowni zewnętrznej?

Z naszych informacji i oględzin wynika, że w tym miejscu mogą znajdować się stare, zbrojone zbiorniki na paliwo. Czy Zamawiający ma bardziej szczegółową wiedzę na ten temat?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi betonowego fundamentu znajdującego się w miejscu projektowanej siłowni zewnętrznej.

**Zapytanie nr 6:**

„Czy istnieje możliwość podniesienia poziomu terenu w miejscu projektowanej siłowni zewnętrznej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podniesienia poziomu terenu w miejscu projektowanej siłowni zewnętrznej.

NACZELNIK  
WYDZIAŁU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ  
Karol Krulikowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Opracował: Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Mira Sierzęga główny specjalista ds. lokali użytkowych i placów zabaw,  
tel.: +48 94 35 51 538, e-mail: m.sierzega@um.kolobrzeg.pl

Mira Sierzęga