



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 5 grudnia 2018r.

I.7013.21.2018.V


Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego: „Molo spacerowe w Kołobrzegu – usuwanie wad”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.*) Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w SIWZ (uszczegółowienie materiału):

wszystkie elementy montażowe: m.in. śruby, wkręty, podkładki należy wymienić na wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na środowisko morskie 316L (wg normy AISI), X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 (wg normy DIN).

z poważaniem:


MAGDZELNIK
WYDZIAŁ INWESTYCJI
mgr inż. Janusz Strucki

2018 -12- 0 5