



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 7 lipca 2017r.

I.7011.1.2016.V

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymagać będzie, aby zaproponowany system podłogi posiadał wyniki wszystkich 13 parametrów, zbadanych dla całości systemu (konstrukcja zespolona z nawierzchnią), wyznaczonych przez normę PN-EN 14904:2009?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający będzie wymagał spełnienia powyższych warunków.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza systemową podłogę, przebadaną jako całość, tj. nawierzchnia zespolona z konstrukcją, spełniającą 5 najistotniejszych parametrów normy PN-EN 14904:2009, tj.:

- amortyzacja uderzenia,
- odkształcenie pionowe,
- odbicie piłki
- odporność na obciążenia toczne
- tarcie?

Odpowiedź nr 2:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego rozwiązania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do wniosku materiałowego (tj. przy weryfikacji przed przystąpieniem do montażu podłogi), dokumentu potwierdzającego fakt przebadania wymaganych przez Zamawiającego i normę PN-EN 14904:2009 parametrów proponowanej podłogi - nawierzchni zespolonej z konstrukcją?

Odpowiedź nr 3:

Tak, Zamawiający będzie wymagał wyżej opisanego dokumentu.

z poważaniem

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI**

mgr inż. Janusz Strucki