



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

WIR.7013.51.2019.II

Dotyczy: „Przebudowy ul. Kresowej – dokumentacja projektowa”.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Kresowej Gmina Miasto Kołobrzeg informuje:

1. Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia rozwiązania posadowienia bezpośredniego na gruntach nośnych (palowanie, estakada) czy dopuszcza rozwiązanie w formie nasypu pływającego?

Odp. 1. Zamawiający oczekuje trwałego rozwiązania projektowego drogi, której konstrukcja oparta będzie na gruntach nośnych. Celem uzupełnienia Zamawiający udostępni archiwalną dokumentację z technicznych badań podłoża gruntowego z 1993 r.

2. Do zapytania ofertowego załączone są karty przeglądu obiektów mostowych. Wg kart dla wszystkich obiektów trzeba opracować ekspertyzy i projekty napraw. Czy dokumentacja ma zawierać te prace?

Odp. 2. Tak należy uwzględnić w cenie oferty opracowanie niezbędnych ekspertyz i projekty napraw.

3. Istniejące obiekty mostowe nie są wyposażone w urządzenia BRD wymagane obecnymi przepisami, nie posiadają chodników. Czy w projekcie należy uwzględnić dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów?

Odp. 3. Tak, jeśli wymagają to obowiązujące przepisy.

4. Historycznie, na całej długości odcinka wybudowana była estakada. Czy Zamawiający dopuszcza zburzenie istniejących obiektów i odtworzenie estakady w spójnej formie współpracujących obiektów?

Odp. 4. Tak, pod warunkiem, że konieczność wyburzenia istniejących obiektów mostowych wynikać będzie bezpośrednio z ekspertyzy technicznej o której mowa w odp. 2.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 23.07.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU


mgr inż. Czesław Stoma

Opracował: Wydział Inwestycji i Rozwoju, mgr inż. Czesław Stoma – Główny Specjalista,
tel.: 094 35 515 41, e-mail: c.stoma@um.kolobrzeg.pl

z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Pałachata
ZASTĘPCA PREZYDENTA