



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

BZ.271.76.2019.II

Dotyczy: „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków opadowych odprowadzanych z Dzielnicy Wschodniej poprzez rów S-8 do rzeki Stramniczki w rejonie ul. Orlej-Kaszubskiej”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w opisie wymaga: Ogrodzenia z siatki stalowe, plecione z drutu stalowego ocynkowanego gr. 1,80 mm powlekaną PVC. Wymiar oczek 45 x 45 mm. Wysokość siatki H = 1500mm. Brama wjazdowa przemysłowa przesuwnej o długości L = 4,0 m wraz z napędem ręcznym i szyną jezdnią. Wysokość bramy H = 1500mm. Natomiast rysunek przedstawia ogrodzenie panelowe.

Odpowiedź 1:

Ogrodzenie ma być wykonane z siatki zgodnie z zapisem w dokumentacji.

Pytanie nr 2:

Proszę o informacje czy ogrodzenie ma być z siatki, czy panelowe? Jeśli z siatki to czy Wykonawca może zastosować siatkę o oczkach 50x50? Czy brama ma być otwierana ręcznie? Czy z napędem elektrycznym na szynie jezdnej?

Odpowiedź 2:

Wykonawca może zastosować siatkę o oczkach 50x50mm z drutu stalowego ocynkowanego, powlekaną PVC, gr. min.1,8 mm.

Brama wjazdowa przemysłowa przesuwana o długości l=4,0 m z napędem ręcznym i szyną jezdnią.

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

mgr inż. Janusz Strucki

2020-02-07