



Kołobrzeg, dnia 29 marca 2018 r.



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

I.7013.16.2015.II

**Dotyczy:** Budowa pojemników półpodziemnych na odpady komunalne realizowana w ramach projektu „Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w systemie: zaprojektuj i wybuduj.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017, poz. 1579z póź. zm.*) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1.** Czy przewidziane w SIWZ pojemniki półpodziemne, mają być wyposażone w elektroniczne czujniki, monitorujące na bieżąco stopień wypełnienia pojemników, który pozwala na planowe zarządzanie odpadami na terenie Miasta. Czy tego rodzaju osprzęt należy, uwzględnic w cenie jednostkowej pojemnika, jak również gdzie należy uwzględnić koszty utrzymania infrastruktury elektronicznej w okresie gwarancji.

**Odpowiedź 1:** Nie.

**Pytania 2.**

1. Aby wpłynąć na wyeliminowanie firm o niewiadomej reputacji a działając na korzyść jakości środowiska, proponujemy wpisać wymagania (dla producenta pojemników) o posiadaniu certyfikatów potwierdzających wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego ISO 9001 oraz ISO 14001.
2. Odnosząc się do treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego pkt. 1.4.1.2. Wielkość pojemników,
  - a) prosimy o podanie wymiarów otworów wrzutowych w pojemnikach 3,0 m<sup>3</sup> dla odpadów szklanych
  - b) podane przez Państwa wymiary otworu wrzutowego w pojemnikach 5,0 m<sup>3</sup>, 60 x 40 cm, ze względu na swoją wielkość mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników (np. zagrożenie wpadnięcia dziecka). Proponujemy zmniejszenie wielkości do wymiarów maksymalnych 40 x 25 cm bądź podanie tolerancji +1- 20 %. Kolejnym argumentem za zmianą wyżej wymienionych wymiarów jest brak na rynku producentów oferujących otwory o tak dużych wymiarach.

**Odpowiedź 2:**

Ad. 1. Zamawiający nie widzi konieczności wpisania takiego wymagania, aby producenci pojemników musieli się wykazać posiadaniem certyfikatów potwierdzających wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego ISO 9001 oraz ISO 14001.



- Ad. 2a. Wymiary otworów wrzutowych dla pojemników o pojemności 3 m<sup>3</sup> – na szkło powinny posiadać średnicę 45cm z tolerancją wymiarową ±5cm,
- Ad 2b. Otwory wrzutowe do pojemników o poj. 5,0m<sup>3</sup> powinny mieć wymiar 60x40cm (zgodnie z PFU pkt. 1.4.1.2.).

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. gospodarczych

Jerzy Wolski