



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 26 lutego 2018r.

I.7013.14.2016.VI

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego/Akacyjowa w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Proszę o dołączenie schematu i opisu wiaty przystankowej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający rezygnuje z montażu wiaty przystankowej, zostanie ona wykonana w ramach innego zadania inwestycyjnego. Należy wycenić i wykonać nawierzchnię z kostki betonowej pod wiatę.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy należy izolować 2 x abizolem studnie i wpusty kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 2:

Materiały izolacyjne podane są w SST:

- lepik asfaltowy,
- abizol „R” – roztwór asfaltowy do gruntowania,
- abizol „P” – roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację jakie oznakowanie poziome należy wycenić cienkowarstwowe czy grubowarstwowe.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska - Główny Specjalista,
tel: 094 35 516 04, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

Odpowiedź nr 3:

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe. Ponadto należy wykonać cienkowarstwowe symbole rowerów malowane co 100m.

z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki