



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 26 kwietnia 2018r.

I.7011.2.2017.VI

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa amfiteatru w Kołobrzegu – dokumentacja projektowa”

Pytania i odpowiedzi III:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Proszę o wytyczne konserwatora – co z istniejącego zagospodarowania ma być widoczne, co zachować, gdzie można albo nie można prowadzić robót ziemnych itp.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada informacje dotyczące zakresu ochrony konserwatorskiej obiektów i budynków zlokalizowanych na terenie opracowania?

Odpowiedź nr 1 i 2:

Informacja od Miejskiego Konserwatora Zabytków:

Chronione elementy to fosa, obwałowania i pozostałości potern w obwałowaniu. Dopuszcza się możliwość usunięcia zadrzewienia ze stoku wału i wymiana na roślinność płożącą, utrudniającą dostęp na koronę. Konieczne będzie przeprowadzenie badań archeologicznych - możliwość odkrycia relikwów fortyfikacji. Budynek amfiteatru jest bez wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Przewidziany jest do wyburzenia po uzyskaniu zgody Generalnego Konserwatora Zabytków (postępowanie w toku). W trakcie budowy amfiteatru w 1968r. zniszczono prochownię i oryginalny mur od strony miasta, szyja umocnienia i dziedzińiec zostały mocno przebudowane. Działka znajduje się na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków. W zakresie zieleni nie dopuszcza się możliwości usuwania drzew z przedstoku, stok wymaga umocnienia. Istnieje możliwość wycinki drzew od strony ul. Fredry w zakresie niezbędnym na potrzeby inwestycji. Nie dopuszcza się wygrodzień pełnych, należy zabezpieczyć teren płożynami i ażurowymi kutymi przęsłami między murowanymi filarami. Maksymalne otwarcie na park.

z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Inwestycji

mgr Justyna Greczyńska

Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska - Główny Specjalista,
tel: 094 35 516 04, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

2018-04-26