



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 12 lipca 2019r.

BZ.271.34.2019.I

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Budowa wiaty magazynowo-sprzętowej w Kołobrzegu w ramach zadania „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie 1.

Wg opisu technicznego (II.6.8.) obróbki blacharskie i orynnowanie należy wykonać z blachy ocynkowanej, a wg rysunku PB-400 z blachy tytan-cynk. Proszę o wyjaśnienie jaką blachę należy przyjąć.

Odpowiedź 1

Należy zastosować blachę cynkowo-tytanową.

Pytanie 2.

Przedmiar w poz. 38 zakłada wykonanie części posadzki z żywicy epoksydowej, natomiast w projekcie i w opisie zamówienia jest przyjęta posadzka betonowa. Proszę o wyjaśnienie jaką posadzkę przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 2

W strefie 3 (A3) należy przyjąć posadzkę betonową zbrojoną pokrytą warstwą żywicy epoksydowej natomiast w strefie 1 i 2 (A1 i A2) posadzkę z kostki betonowej gr. 8cm

Pytanie 3.

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary branży sanitarnej

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada przedmiarów branży sanitarnej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
mgr inż. Janusz Strucki
2019-07-12