



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax: 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 19 maja 2017r.

I.7013.7.2015.IV

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sanitarnej infrastruktury plaż”.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie, jako rozwiązanie równoważne, nie gorsze od przyjętego rozwiązania w PFU na wykonanie całego budynku toalety, z płyty warstwowej na konstrukcji stalowej ocynkowanej, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w tym izolacyjność cieplna) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Zamawiający w pkt. 3 zamieścił zapis mówiący, że kosz na śmieci ma być wyposażony w funkcję p.poż., nie podając, jaki to ma być system. Dlatego biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników toalet, wnosimy o stosowną zmianę zapisu w SIWZ: "Układ p.poż. musi być systemem wodnym w pełni zautomatyzowanym wykrywającym pożar w jego pierwszej fazie, włączającym alarm zewnętrzny i odblokowujący drzwi wejściowe."

Odpowiedź 2

Zamawiający zmienia zapis w cz. III SIWZ, pkt. 2, ppkt 21 który otrzymuje brzmienie „kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z funkcją antypoż.(Układ p.poż. musi być systemem wodnym w pełni zautomatyzowanym wykrywającym pożar w jego pierwszej fazie, włączającym alarm zewnętrzny i odblokowujący drzwi wejściowe).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne równoważne rozwiązanie toalety prefabrykowanej w konstrukcji stalowej.

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową. Jednakże wymiary zewnętrzne toalety nie powinny znacząco odbiegać od wymiarów w projekcie wykonawczym.

z poważaniem
WYDZIAŁ INWESTYCJI
mgr inż. J. Strucki
2017-05-19