



Urząd Miasta Kołobrzeg

Wydział Inwestycji

ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769
e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 27.01.2011 r.

ISO 9001:2000

I-7041-1/09

Dotyczy: „Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu” realizowana w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1. W poz. 20 przedmiaru jest: Potrącenie za 18 cm koryta, prosimy o wyjaśnienie czy to jest prawidłowy zapis? Wg. nas powinno być Potrącenie do 18 cm.

Odp. 1. Pomyłka pisarska – proszę przyjąć potrącenie do 18 cm.

Pyt. 2. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących oznakowania pionowego: informacje zawarte w dokumentacji projektowej, opisie i przedmiarze są rozbieżne.

Odp. 2. Opis i przedmiar obejmują zakres przewidziany do realizacji. W dokumentacji został wyodrębniony zakres opracowania inwestycji, a ponadto został pokazany wcześniejszy zakres opracowania skrzyżowania, który nie należy do danej inwestycji, ale stanowi jej kontekst.

Pyt. 3. Prosimy określić, z jakiego betonu ma być podbudowa betonowa na zjazdach: z chudego betonu czy z betonu B-20?

Odp. 3. Podbudowa z betonu B20.

Uwaga: W związku z tym, że trwałość projektu realizowanego w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych 2008–2011” wynosi 5 lat, taką też gwarancję udziela wykonawca na wykonane roboty, należy przyjąć do wyceny wykonanie oznakowania poziomego w technologii malowania grubowarstwowego nawierzchni.

Z poważaniem
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
Czesław Stoma

