



# Urząd Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg dnia 13 kwietnia.2016 r.

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

I.7013.14.2014.IV

**Dotyczy:** Przetargu na „Przebudowę dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu”

## Pytania i odpowiedzi I

Urząd Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164.)* udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### Pytanie nr 1

Proszę o dołączenie schematów ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery, ponieważ rozpiętość cenowa jest bardzo różna, czy konieczna jest dodatkowa impregnacja płytek ujęta w przedmiarze, czy wystarczy, że są one już impregnowane na etapie produkcji dwukrotnie (takie jest zapewnienie producenta).

### Odpowiedź nr 1

Zamawiający przedstawia poniżej zdjęcia przykładowych koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery wraz z parametrami:



Kosz na śmieci o poj. ok. 140dm<sup>3</sup> z dodatkową popielniczką o poj. min. 0,2dm<sup>3</sup> - wkłady ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Kosz powinien być stabilny, ciężki z elementami betonowymi i drewnianymi. Daszek kosza - betonowy lub stalowy (gr. blachy min. 2mm)



Stojaki na rowery – wbetonowane w kształcie odwróconego U o wysokości ok. 90 cm, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej  $\varnothing 65\text{mm}$



Ławka parkowo - miejska o długości ok. 2,0 m z siedziskami i oparciem wykonanymi z desek kompozytowych o wyglądzie zbliżonym do drewna naturalnego.

Podstawa betonowa, żeliwna, ciężka lub stalowa (stabilna) ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Całość trwale przytwierdzona do podłoża.



Zamawiający przewidział konieczność dodatkowej impregnacji płytek po ich wbudowaniu.

Z poważaniem:

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2016-04-14