



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 14 października 2020r.

BZ.271.32.2020.K

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przebudowa ul. Słonecznej w Kołobrzegu.

Pytania i odpowiedzi II:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy konieczne jest stosowanie dodatkowych izolacji dla studni betonowych oraz wpustów betonowych, jeżeli spełniają one warunek wodoprzepuszczalności (deklaracja producenta studni i wpustów)?

Odpowiedź nr 1:

Nie, nie jest to konieczne.

z poważaniem:

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
[Signature]
mgr inż. Janusz Strucki

2020-10-14

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

Opracował: Wydział Inwestycji i Rozwoju, mgr Justyna Greczyńska - Główny Specjalista,
tel: 094 35 516 04, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl

[Signature]
mgr Justyna Greczyńska