



# Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg dnia 08 stycznia 2018r.

I.7013.12.2015.N

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela – etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76” w ramach projektu: „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”

### Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drewna iglastego zaimpregnowanego ciśnieniowo na wykonanie kładki (podłogi, podkładu z deski iglastej struganej ryflowanej o wymiarach 45x120 do 140mm).

#### Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kładki z drewna iglastego zaimpregnowanego ciśnieniowo o proponowanych parametrach.

#### Pytanie nr 2:

Zaprojektowane podłużnice o przekroju 0,22 m x 0,28 m i długościach (6,6 m i 6,5 m itd.) wymagają drewna tartaczno (dłużycy) o średnicy w cieńszym końcu ok. 60 cm. Z informacji uzyskanych w nadleśnictwach wynika, że pozyskanie ok 150 szt. jest praktycznie nie możliwe. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego czy wyraża zgodę na wykonanie podłużnic z drewna świerkowego klejonego warstwowo, klasa wytrzymałości GL 28c. + impregnacja ciśnieniowa.

#### Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podłużnic z drewna świerkowego klejonego warstwowo, klasa wytrzymałości GL 28c. + impregnacja ciśnieniowa. Przed wbudowaniem należy dostarczyć atest/certyfikat potwierdzający możliwość montażu materiału w warunkach zewnętrznych.

z poważaniem



Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska - Główny Specjalista,  
tel: 094 35 516 04, e-mail: [j.greczynska@um.kolobrzeg.pl](mailto:j.greczynska@um.kolobrzeg.pl)

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCYJ

mgr Justyna Greczyńska



2018-01-08

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Inwestycji

mgr Justyna Greczyńska