

Kołobrzeg, dnia 06 listopada 2017r.



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

I.7013.12.2017.IV

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Jaka powinna być grubość pospółki, według przekroju konstrukcyjnego grubość podbudowy z pospółki dla ciągu pieszego powinna być 10cm, natomiast w przedmiarze w poz. E.5 przyjęto grubość 20cm pospółki.

Odpowiedź 1

Przekrój konstrukcyjny zakłada dla ciągu pieszego podbudowę z pospółki gr. 10cm oraz podsypkę piaskową 10cm. Razem grubość 20cm.
Kalkulacja wyceny robót należy dokonać w oparciu o przekrój konstrukcyjny (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy)

z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2017 -11- 07