



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax: 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 11 sierpnia 2021r.

GKL.7021.12.12.2021.X

ZESTAW NR 1

Dotyczy: zapytania z dnia 11.08.2021r. w sprawie zapytania ofertowego nr 6/GKL/2021 na zadanie: "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z gumowych mat przerostowych przy ul. Trzebiatowskiej oraz montaż 2 urządzeń fitness dla seniorów przy ul. Okopowej 15a w Kołobrzegu."

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej udziela następujących odpowiedzi na zapytanie:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rur konstrukcyjnych urządzeń siłowni zewnętrznej o profilu okrągłym o średnicy 90mm i grubości 3,6mm, ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej dwukrotnie proszkowo? Zmiana ta, nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie rur konstrukcyjnych urządzeń siłowni zewnętrznej o profilu okrągłym ale o średnicy min. 100 mm i grubości ścianki min. 4 mm, ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej dwukrotnie proszkowo.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/- 30%? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Niedopuszczanie tolerancji wyklucza z postępowania większość producentów urządzeń. Prosimy o dopuszczenie wnioskowanej tolerancji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/- 30%.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie siedziska i oparcia dwuosobowej ławki z rowerkiem z impregnowanego drewna? Są one produkowane w oparciu o nowoczesne wzornictwo. Połączenie stali i drewna ma wysokie walory estetyczne. Zmiana nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania siedziska i oparcia dwuosobowej ławki z rowerkiem z impregnowanego drewna.

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
Karol Krolkowski