



1. Zawór odcinający DN25
2. Wodomierz JS 6 DN25 PoWoGaz
3. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN25 typu EA
4. Rura PE de40

BIURO@MELLON.PL

#### UWAGA:

-należy wykonać obejście z płaskownika 25x3 (bocznik).

<b>MELLON ARCHITEKCI SC</b> arch. arch. MIŁOŚĆ RACZYŃSKI, MAREK SIETNICKI 70-231 SZCZECIN, UL. WARTOWICZA 2/3; TEL/FAX: (091) 4 880 500, e-mail: INWESTOR: <b>GINNA MIASTO KOŁOBRZEG; ul. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG</b>		<b>me//on</b>	
INWESTYTOR: <b>BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KINA „KALMAR”, KOŁOBRZEG; ul.SOLNA 1</b>			
PROJEKT / BRANŻA: <b>PROJEKT WYKONAWCZY / BRANŻA SANITARNA ETAPOWANIE INWESTYCJI - ETAP II</b>			
PROJEKTOWAŁ: <b>mgr inż. A. MALISZEWSKA</b>	NR UPR: 249/066 P.O.038/7	PODPIS: ZAP/066P.O.038/8	DATA: <b>MARZEC 2010</b>
PROJEKTOWAŁ: <b>mgr inż. DANIEL HUBERT</b>	NR UPR: 249/066P.O.038/8	PODPIS: UNW/07/24224/4	SKALA:
SPRAWDZIŁ: <b>dr inż. TOMASZ SKUBA ŁA</b>	NR UPR: 249/066P.O.038/8	PODPIS:	
TEMA RYSUNKU: <b>Studzienka wodociągowa PE Ø1000</b>			NR RYSUNKU: <b>SZ3</b>
- RadoT ank			