



UWAGI:

- Kable nieoznaczone typu YKYzo 5x6.
- Razem z kablami w wykopie układać drut Fe Zn ø 7mm, który wykorzystać do uziemienia latarni. W każdym słupie przewód PE połączony z słupem.
- Przy ostatnim słupie na końcu każdego odgałęzienia, należy wykonać uziom pionowy z pręta FeZn ø 20mm długości 3m przyłączony płaskownikiem FeZn 20x3.
- Do połączeń kabli w słupach i zabezpieczeń opraw stosować złącza izolowane /np. IZK-2 lub podobne/.
- Odgałęzienia do opraw oświetlenia dekoracyjnego zabezpieczyć bezpiecznikiem 6A złącza IZK zainstalowanego w wnęce bieżnikowej słupa z którego wyprowadzono odgałęzienie.
- W słupach końce kabla zabezpieczyć przy pomocy głowic termokurczliwych /typu SKE 3M lub podobnych/.
- Układ sieci TN-S.
- Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym – SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

OZNACZENIA:

- a) oświetlenie parkingu:
- oprawy z lampami sodowymi 150W jak Lunoida S-150, prod. ROSA,
  - słup wys. 8m jak MSO 80-2, prod. Mabo
  - wysięgnik jak WKD dt. 2m i wysokości 2m, prod. Mabo
- b) oświetlenie alejek (oświetlenie parkowe):
- oprawa z lampami sodowymi 50W jak OPC-1 z kloszem Atlantis, prod ROSA,
  - słup wys. 3m jak MSO 30-2, prod. Mabo
- c) podświetlenie zieleni:
- oprawa do wbudowania na źródło metalhalogenowe 35W, jak Mica A HIT 35W z filtrem zielonym, prod. Thorn
- d) oświetlenie dekoracyjne pomniku:
- oprawa posadowiona na 0,5m słupku ze źródłem metalhalogenowym 35W, jak Pinspot F HI-PAR 35W, prod. Thorn

<b>MELLON ARCHITEKCI</b> arch. inż. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI ul. Ratuszowa 13, 60-201 Poznań, Polska TEL/FAX: 091 480 500; 0 601 766 572 i 501 504 302 E-MAIL: biuro@mellon.pl, www.mellon.pl	<b>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG</b> UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG
INWESTOR	INWESTYCJA
PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1	PROJEKT
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> ZESPÓŁ AUTORSKI: arch. inż. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI PROJEKTOWAŁ: inż. Ryszard STACHOWICZ SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek CZAPLIŃSKI tech. Radosław Buczyński	NR DPE: 135/Sz/81 NR DPE: ZAP/0119/PWOE/04 DATA: PAŹDZIERNIK 2005 NUMER RYSUNKU: