

Uwagi:

1/W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym instalację układać na konstrukcjach w przestrzeni między sufitem naturalnym i podwieszonym. Pojedyncze przewody mocować paskami lub uchwytami.

2/Przewody instalacji gniazd wtyczkowych układać na wspólnych konstrukcjach z instalacjami oświetleniowymi i instalacją siłową.

3/W pomieszczeniach części technicznej piwnicy całość instalacji wykonać n/t w rurkach ochronnych. Osprzęt elektroinstalacyjny n/t szczelny.
W pozostałych pomieszczeniach całość instalacji w/t z osprzętem p/t.
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.

4/Osprzęt elektroinstalacyjny podtynkowy typu jak Forum, natynkowy szczelny typu jak Cedar prod. ELDA Szczecinek.

5/Podejścia do gniazd w/t.

6/Gniazda montować na wysokości 30cm nad poziomem posadzki. W łazienkach na wysokości 1,2m.

7/Przejścia przewodów przez ściany i stropy w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem się ognia.

8/Zachować koordynację instalacji elektrycznej z innymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9/Typy i przekroje przewodów podano na schematach strukturalnych tablic rozdzielczych.

10/Oznaczenia opraw oświetleniowych wg "Wykazu oznaczeń".

11/Linią cienką pokazano instalację do wykonania w I etapie .

II ETAP

MELLON ARCHITEKCI
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI
UL. KARL-MARX-ALLEE 103, 10 - 29 10-243 BERLIN
TELEFON: +49 (30) 53 00 53 00 FAX: +49 (30) 53 00 54 302
E - MAIL: biuro@mellon.pl www.mellon.pl

INWESTOR
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1

RODZAJ
PROJEKT WYKONAWCZY, ETAPOWANIE INWESTYCJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

ADRES BIURA
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTANT: inż. Ryszard STACHOWICZ	PODPIS:	NR UPR. 135/Sz/81
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI	PODPIS:	NR UPR. ZAP/0119/PWOE/04
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marek CZAPLICKI	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: tech. Radosław Buczyński	PODPIS:	

SKALA: 1:100 DATA: MARZEC 2009

PROJEKT BUDOWLANO - BUDOWLANO-WYKONAWCZY: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZE

Plan instalacji gniazd wtyczkowych
rzut piwnicy

NUMER WYKRESU: 25