

UWAGI:

- ŚCIANY WYKONAĆ Z POROTHERMU KL.10 NA ZAPRAWIE M10
- FRAGMENTY ŚCIAN I FILARKI MIĘDZYOKIENE O SZER. 50cm I MNIEJSZE - WYKONYWAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY DZIAŁOWE POŁĄCZONE ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI NA STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
- POD OPARCIE PODCIĄGÓW O ROZPIĘTOŚCI WIĘKSZEJ OD 5m - WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE 25x25x50cm
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA BRUZD I OTWORÓ W SŁUPACH I PODCIĄGACH BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ ŚCIANY MUROWANE WEDŁUG RYSUNKU INSTALACJI
- PRZEJŚCIA INSTALACJYJNE PRZEZ STROPY I PODCIĄGI O ŚREDNICY Ø20cm I MNIEJSZEJ WYKONAĆ METODĄ WIERCENIA (WIERTNICĄ)
- UKŁAD PRZEJŚĆ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I P.T.ARCHITEKTURY
- WYKONANIE NIEOPISANYCH W PROJEKCIE PRZEJŚĆ O GABARYTACH WIĘKSZYCH NIŻ Ø15cm KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WIEŃCE STROPOWE UKRYTE W GRUBOŚCI STROPU I OZNACZONE NA RYSUNKACH ZBROJENIA STROPU
- PŁYTY BALKONOWE ŁĄCZONE ZE STROPEM ZA POMOCĄ ZŁĄCZA TERMOIZOLACYJNEGO TYPU HIT HALFEN-DEHA
- POD MOCOWANIA BALUSTRAD BALKONOWYCH I SCHODOWYCH OSADZIĆ MARKI WEDŁUG P.T.ARCHITEKTURY
- ZE STROPU NAD PARTEREM WYPUŚCIĆ PRĘTY ŁĄCZNIKOWE DO WYLEWANYCH SŁUPÓW I FILARÓW WYŻSZEJ KONDYGNACJI - - WG RYSUNKU SŁUPÓW
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI P.T.ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ

BETON C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa: B500 (BSt500S) (oznczono: "# średnica pręta")
B240 (St3S) (oznczono: "ø średnica pręta")

grubość otulenia: c_{nom3}=3,0cm – słupy, podciągi.
grubość otulenia: c_{nom4}=2,5cm – płyta żelbetowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKTOR S.C.
Artur Urbański, Krzysztof Walczak
ul.Królowej Korony Polskiej 24
pokój 203a; 70-486 Szczecin

md Polska

obiekt: BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH I BUDYNKU KLUBOWEGO wraz z infrastruktura techniczną w Kołobrzegu

adres: Kołobrzeg, ul. Wł.Sikorskiego 1, dz. nr 3 i 2/6

tytuł rysunku: BUDYNEK KLUBOWY.
Rzut parteru - układ el. konstr.parteru i stropu nad parterem

branża: Konstrukcja

opracowanie: projekt wykonawczy

projektował:
inż. Artur Urbański
upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

opracował:
inż. Anna Grycko

Sprawdził:
mgr inż. Krzystof Walczak
upr.nr ZAP/0075/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania konstrukcji budowlanych

skala: 1:75

data: czerwiec 2010

rys.nr 02 /K