



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl  
www.kolobrzeg.pl

12 lutego 2015

K-DR.272.30.2014.III

**Zapytania nr 11**

**do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ  
PARSĘTĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.**

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Wobec braku p. M.20.01.13a w Specyfikacji Technicznej oraz braku informacji dotyczącej kostki betonowej (dot. punktów 35, 35.1, 47 przedmiaru) proszę o podanie jej rodzaju i grubości?

**Odpowiedź:**

Jest to kostka betonowa prostokątna 20x10cm szara o grubości 6 cm z fazą.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy p. 39 przedmiaru – proszę o potwierdzenie, że głębokość koryta równa jest łącznej grubości warstw konstrukcyjnych na dojazdach tj. 38 cm.

**Odpowiedź:**

Potwierdza się, że głębokość koryta równa jest łącznej grubości warstw konstrukcyjnych na dojazdach tj. 38 cm.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy p. 46 przedmiar – proszę o sprecyzowanie rodzaju krawężnika.

**Odpowiedź:**

Jest to krawężnik kamienny: na moście o wymiarach 18x20cm, na dojazdach 20x35 cm

**Pytanie nr 4**

Dotyczy p. 44 przedmiaru – proszę o podanie rodzaju podbudowy zasadniczej.

**Odpowiedź:**

Podbudowa zasadnicza na dojazdach jest podbudową betonową.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy p.48 przedmiaru – proszę o sprecyzowanie rodzaju izolacji do rozebrania.

**Odpowiedź:**

Izolacja do rozebrania składa się z dwóch warstw papy.

Z poważaniem

*inż. Karol Królikowski*