



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax: 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

11 lutego 2015

K-DR.272.30.2014.III

Zapytania nr 5

**do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ
PARSEŃĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.**

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy konstrukcji stalowej mostu podlegają wymianie. Specyfikacja techniczna nr M.14.01.02 przewiduje wykonanie dwóch dźwigarów z dwuteowników 450. Jeśli rzeczywiście takie jest założenie Projektu to prosimy o sprecyzowanie lokalizacji tych dźwigarów (z podaniem rodzaju dwuteownika 450, klasy stali, długości, rodzaju połączeń). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji rysunkowej o szczegół tych dźwigarów. Wykonawca przypuszcza jednak, że w ST jest błąd i w związku z tym prosi o wskazanie konkretnych elementów podlegających wymianie.?

Odpowiedź

Zdanie znajdujące się w ST M.14.01.02. mówiące „Przewiduje się wykonanie dwóch dźwigarów z dwuteowników 450” zostało zamieszczone omyłkowo. Kształt, wielkość oraz ilość elementów stalowych, które ewentualnie będą zakwalifikowane do wymiany, zostaną szczegółowo określone po dokładnym oczyszczeniu istniejącej konstrukcji mostu. Szacunkowe wielkości przyjęte w przedmiarze wynikają z oględzin przeprowadzonych podczas inwentaryzacji mostu.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
inż. Karol Królikowski