



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

11 lutego 2015

K-DR.272.30.2014.III

**Zapytania nr 9**

do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ  
PARSEĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Jakiej trwałości wymaga Inwestor przy zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej przy projektowanej grubości 170 mikronów? Do jakiej klasy korozyjności należy dobierać System malarski. Proszę o określenie kolorystyki obiektu.

**Odpowiedź:**

Zakładana trwałość powłok to 15 lat. W ST jest podana minimalna grubość warstw antykorozyjnych. Grubość powłok może być większa, w zależności od przyjętego systemu. Zestaw farb do zabezpieczeń antykorozyjnych należy dobrać do kategorii korozyjności C3.

WACZELNIK  
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO  
mgr. Karol Królkowski