



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

11 lutego 2015

K-DR.272.30.2014.III

Zapytania nr 7

do zamówienia publicznego na „PRZEBUDOWĘ MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ PARSĘTĄ W CIĄGU ULICY ŁOPUSKIEGO W KOŁOBRZEGU”.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W przedmiarach zamieszczonych w materiałach przetargowych: poz. 14 M.14.01.02 „Wykonanie oraz montaż łączników zespolenia (trzcienie średnicy 22 mm, z główką średnicy 33 mm, długość 110 mm)” podano ilość – 2.130 kg. Zgodnie z opisem na rysunku nr 5 „Zbrojenie płyty” łączniki wiotkie występują w ilości 2,130 szt.?

Odpowiedź:

Jednostką rozliczeniową dla łączników są sztuki.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający jest w posiadaniu wytycznych odnośnie prowadzenia prac przy przyczółkach i balustradach, będących pod opieką Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź:

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia programu prac zabezpieczających kamienne przyczółki i metalową balustradę mostu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Kołobrzegu (zgodnie z decyzją Nr 38.2014 z 07 maja 2014 roku).

Pytanie nr 3

Czy Wykonawca w przedmiarach w poz. 59 – M.20.02.16. „Zabezpieczenie lub czasowe przełożenie sieci znajdujących się w pomoście na czas prowadzenia robót, wykonanie ew. projektów oraz uzyskanie zgody właściciela sieci” powinien zawrzeć koszt wykonania wymiany odcinka linii kablowej przez most na kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 (linia kablowa SN nr 548 i 522)? Czy należy to do zadań właściciela Energia – Operator S.A.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w zadaniu „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu” wymiany odcinka linii kablowej przez most na kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 (linia kablowa SN nr 548 i 522).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z gestorami sieci w obrębie realizowanego zadania? Uzgodnienie z Orange wygasa 12.03.2015 roku a uzgodnienie z Rejonem Zabezpieczenia Teleinformatycznego jest nieaktualne od 13.09.2012 r.

Odpowiedź:

W momencie wygaśnięcia uzgodnienia z Orange Polska S.A. TODDWBU-CZ.2110-95555/14/MK z dnia 12 marca 2014 roku, Wykonawca otrzyma aktualne uzgodnienie, również uzgodnienie z Rejonem Zabezpieczenia Teleinformatycznego.

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
inż. Krzysztof Królikowski