



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 22.12.2015 r.

I.7013.6.2015.II

Dotyczy: Przetargu na „Budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Żeglarskiej w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)* udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne dla rur GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi. Rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadają parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM, dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? (aprobata w załączniku). Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Odpowiedź. 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania jako materiału równoważnego rur kamionkowych przy realizacji sieci deszczowej.

Jednocześnie celem uzupełnienia dokumentacji projektowej informujemy, że wszystkie studnie rewizyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym nr K-I/7630/7/07 z dnia 6 lutego 2007 r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Janusz Strucki
2015-12-22