



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 25.10.2012 r.

I.7013.14.2011.II

Dotyczy: Przetargu na: „Przebudowę kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Kolumba w Kołobrzegu”.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zestaw odpowiedzi nr 3

Pytanie nr 1.

Czy zgodnie z artykułem 29 ust. 2 i 3 Ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów technicznie równoważnych tj. systemu rur i kształtek z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym GRP, dowolnego europejskiego producenta, wytwarzanych w dowolnej technologii produkcji spełniającej wymagania Polskiej normy PN-EN 14364+A1 oraz posiadających aktualną aprobatę Techniczna ITB oraz IBDM o klasie sztywności obwodowej SN10 000 N/m² i klasie ciśnienia PN1?

Odpowiedź 1:

Tak, dopuszcza.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki