Nazwa węzła	DIV	S5	S6	S7
Rzędna istniejącego terenu	6,57	6,86	7,08	7,01	6,89
Rzędna dna proj. kanału	5,45	4,33	5,00	5,10	5,14	5,20
Zagłębienie dna przewodu	1,12	2,53	2,08	1,92	1,88	1,69
Długość odcinka	14,98	11,33	10,64	16,89
	26,31	6,20	27,53
Proj. spadek kanału, odległość	L=26,31	i=-6,20 ‰ L=27,53	i=3,6 ‰
	i=58,9 ‰ L=6,1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	11,20 14,98 26,31	29,65 39,01	47,05 49,19	56,58	66,54

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	DIV	W18
Rzędna istniejącego terenu	6,57	6,57
Rzędna dna proj. kanału	5,45	5,45
Zagłębienie dna przewodu	1,12	1,12
Długość odcinka	2,72
	2,72
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,72
	i=569,5 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 2,72

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 2/4

Nazwa węzła	K1	K2
Rzędna istniejącego terenu	6,78	6,96	7,08
Rzędna dna proj. kanału	4,75	4,75	5,10
Zagłębienie dna przewodu	2,03	2,21	1,98
Długość odcinka	3,40	3,46
	6,66
Proj. spadek kanału, odległość	i=3,40	L=6,66
	i=603,5 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 3,40	6,66

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	S6	W19
Rzędna istniejącego terenu	7,08	7,08	7,01
Rzędna dna proj. kanału	5,10	5,10	5,14
Zagłębienie dna przewodu	1,98	1,98	1,87
Długość odcinka	2,64	2,64
	5,28
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,64	i=7,5 ‰
	i=75,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 2,64	5,28

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 2/4

Nazwa węzła	S6	K3
Rzędna istniejącego terenu	7,08	7,08	7,01
Rzędna dna proj. kanału	5,10	4,75	5,10
Zagłębienie dna przewodu	1,98	2,33	1,91
Długość odcinka	3,71	3,65
	6,66
Proj. spadek kanału, odległość	i=3,71	L=6,66
	i=185,5 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 3,71	6,66

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	S6	K4
Rzędna istniejącego terenu	7,08	7,01	7,01
Rzędna dna proj. kanału	5,10	4,75	5,14
Zagłębienie dna przewodu	1,98	2,26	1,87
Długość odcinka	3,71	4,15
	7,86
Proj. spadek kanału, odległość	i=3,71	L=4,15
	i=144,5 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 3,71	7,86

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	K5	K6
Rzędna istniejącego terenu	7,01	7,01	7,01
Rzędna dna proj. kanału	5,14	5,14	5,20
Zagłębienie dna przewodu	1,87	1,87	1,81
Długość odcinka	4,15	4,26
	8,41
Proj. spadek kanału, odległość	i=4,15	L=8,41
	i=144,5 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 4,15	8,41

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	S7	K7
Rzędna istniejącego terenu	7,01	6,89	6,89
Rzędna dna proj. kanału	5,20	4,75	5,20
Zagłębienie dna przewodu	1,81	2,14	1,69
Długość odcinka	4,62	4,62
	9,24
Proj. spadek kanału, odległość	i=4,62	L=9,24
	i=97,4 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 4,62	9,24

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	S7	K8
Rzędna istniejącego terenu	6,89	6,76	6,76
Rzędna dna proj. kanału	5,20	4,78	5,20
Zagłębienie dna przewodu	1,69	1,98	1,56
Długość odcinka	4,78	4,78
	9,56
Proj. spadek kanału, odległość	i=4,78	L=9,56
	i=62,8 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 4,78	9,56

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 3/4

Nazwa węzła	K9	K10
Rzędna istniejącego terenu	7,08	7,08	7,01
Rzędna dna proj. kanału	5,20	4,68	5,20
Zagłębienie dna przewodu	1,88	2,40	1,81
Długość odcinka	3,96	3,96
	7,92
Proj. spadek kanału, odległość	i=3,96	L=7,92
	i=535,7 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 3,96	7,92

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 4/4

Nazwa węzła	K11	K12
Rzędna istniejącego terenu	6,68	6,74	6,74
Rzędna dna proj. kanału	4,72	4,76	4,76
Zagłębienie dna przewodu	1,96	1,98	1,98
Długość odcinka	7,23	7,23
	14,46
Proj. spadek kanału, odległość	i=7,23	L=14,46
	i=93,9 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN150, HOBAS
Hektometr i odległości	0,00 7,23	14,46

Nazwa pliku: Rzędkowo II-1.prf — Str. 4/4

Szczegół ułożenia

Rury HOBAS SN 10000 N/m2

Prace pod i w odległości 5,0 m od napowietrznych linii energetycznych prowadzić ręcznie

Rzędne wierzchu studni sprawdzić z PB drogowym

Lokalizacje wpustów deszczowych w terenie poprzedzić wykonaniem przekopów próbnych ręcznie celem potwierdzenia kolizacji ist. infrastruktury technicznej . W przypadku rozbieżności stanu ist. do PB - wezwać projektanta celem rozwiązania rozbieżności

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
74-215 KOSZALIN,ul.Bohaterów 31 tel. (094) 345 09 39

Obiekt - PB kanalizacji deszczowej Osiedla Rzędkowo II + Kolektor-grzebyk

Tytuł: Profile sieci kanalizacji deszczowej

Branża: sanitarna	Nr zgrzewień	Podpis
Projektował: mgr inż. Jerzy Marzec	UMK/U/7342/140+97/94	
Sprawdził: mgr inż. T. Kiesik	UMK/K/7210/0615/98	
Październik 2007	Skala: 1:100/500	Nr rysunku: 4

Drukować w skali 1000 mm = 1 jednostka rysunkowa