



# Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg 03.06.2015 r.

BZ.271.4.6.2015.II

## OGŁOSZENIE

### o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

#### „Przebudowę Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu – roboty zewnętrzne”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp w dniu **03.06.2015** r. został unieważniony przetarg nieograniczony na w/w zadanie – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaprojektowany plac manewrowy został zaplanowany w taki sposób, że znajduje się bezpośrednio przy frontowej ścianie budynku przedszkola ( południowy narożnik obiektu), a ściana ta nie jest ścianą oddzielenia pożarowego i posiada liczne okna nie mające żadnych parametrów odporności ogniowej. W związku z tym oddając go do użytku należałoby ponieść dodatkowe koszty związane z dostosowaniem ściany frontowej do wymagań p.poż, na co Zamawiający nie posiada środków finansowych.

w. z. PREZYDENTA MIASTA  
03. CZE. 2015  
AGNIESZKA MARCHOLEWSKA  
ZASTĘPCA PREZYDENTA