Kol_II-2a

Podziałka 1:100/500


X=3405001,53
Y=6064294,07
X=3404997,71
Y=6064299,93
X=3404973,91
Y=6064298,01
X=3404958,34
Y=6064296,73
X=3404937,37
Y=6064295,01
Przykanalik_II-2-2-1, DN150, Rz.dna=4,77
Przykanalik_II-2a-5, DN150, Rz.dna=4,79
Przykanalik_II-2a-6, DN150, Rz.dna=4,79
Przykanalik_II-2a-4, DN150, Rz.dna=4,86
Przykanalik_II-2a-3, DN150, Rz.dna=4,91
1NN, gł.osi=0,60
61°
4,25
4,29
4,36
4,41
4,47
Kol_II-2, rzędna dna 4,75
ks200, rz.osi=4,19
1WN, gł.osi=0,60
1t, gł.osi=0,60
gA32, gł.osi=1,00
1NN, gł.osi=0,60
gA32, gł.osi=1,20
Przykanalik_II-2a-2, rzędna dna 4,95
gA32, gł.osi=1,00
Przykanalik_II-2a-1, rzędna dna 4,97

P.p.=0,00

Hektometr i odległości	0,00	7,00	24,81	30,88	43,69	46,49	61,15	67,54
Nazwa węzła	D51a	D51b		D51c		D51d		D51e
Rzędna istniejącego terenu	6,50	6,93		6,44		6,30	6,16	6,10
Rzędna dna proj. kanału	4,75	4,79		4,86		4,91	4,95	4,97
Zagłębienie dna przewodu	1,75	2,14		1,58		1,39		1,13
Długość odcinka						14,65	6,38	0,01
	7,00	23,88		15,61		21,04		
Proj. spadek kanału, odległość	L=67,54							i=3,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300							

Kol_II-b

Podziałka 1:100/500


X=3404888,33
Y=6064280,52
X=3404886,06
Y=6064289,33
X=3404846,74
Y=6064285,22
Kol_II, DN300, Rz.dna=3,66
Kol_II, DN300, Rz.dna=3,66
Przykanalik_II-b-4, DN150, Rz.dna=4,69
Przykanalik_II-b-1, DN150, Rz.dna=4,88
81°
4,14
4,19
4,38
gA90, gł.osi=1,00
gA32, gł.osi=1,00
Przykanalik_II-b-3, rzędna dna 4,73
Przykanalik_II-b-2, rzędna dna 4,79
gA32, gł.osi=1,00

P.p.=0,00

Hektometr i odległości	0,00	9,10	13,88	17,07	30,19	34,93	48,63
Nazwa węzła	D34	D34a					D34b
Rzędna istniejącego terenu	6,36	6,37		6,39	6,42		6,47
Rzędna dna proj. kanału	4,64	4,69		4,73	4,79		4,88
Zagłębienie dna przewodu	1,72	1,68					1,59
Długość odcinka		7,97		13,12	18,44		
	9,10	39,53					
Proj. spadek kanału, odległość	L=48,63						i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300						

Kol_II-c

Podziałka 1:100/500


X=3404815,20
Y=6064221,96
X=3404813,17
Y=6064255,70
X=3404809,67
Y=6064257,99
X=3404808,07
Y=6064280,85
X=3404813,83
Y=6064282,14
X=3404830,91
Y=6064284,06
X=3404830,80
Y=6064290,13
Kol_II, DN300, Rz.dna=3,50
Kol_V, DN300, Rz.dna=4,86
53°
52°
81°
6°
84°
3,86
4,14
4,17
4,36
4,41
4,55
1t, gł.osi=0,60
gA63, gł.osi=1,00
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
wA50, gł.osi=1,10
gA90, gł.osi=1,00
wA110, gł.osi=1,10
1t, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
1NN, gł.osi=0,60
1WN, gł.osi=0,60
gA32, gł.osi=1,10
ks200, rz.osi=4,90
wA110, gł.osi=1,10
2NN, gł.osi=0,60

P.p.=0,00

Hektometr i odległości	0,00	5,32	18,93	21,62	33,80	37,99	51,91	60,91	66,81	70,23	72,85	78,87	84,00	90,07
Nazwa węzła	D31				D31a	D31b		D31c	D31d				D31e	K0
Rzędna istniejącego terenu	6,85				6,87	6,89		6,67	6,60				6,50	6,30
Rzędna dna proj. kanału	4,36				4,64	4,67		4,86	4,91				5,05	5,08
Zagłębienie dna przewodu	2,49				2,23	2,22		1,81	1,69				1,45	1,22
Długość odcinka	33,80				4,19	22,92		5,90	17,19				6,07	
Proj. spadek kanału, odległość	L=84,00											i=8,2 ‰	L=6,07 i=5,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300												DN150	

Szczegół ułożenia


Umocnienie pionowe ścian wykopu
obsypka
0,2
0,8
1,2
0,8-2,0
Dz. rurociągu w 0,11-0,5m
0,4
0,2
0,3
podsypka
pospółka
drenaż de 110mm
0,3
L
120-160

Rury SN 10000 N/m2

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
75-370 KOSZALIN,ul.Bauera 31
tel. (094) 345 09 35

Obiekt : PB kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo II w Kołobrzegu

Tytuł: Profile sieci kanalizacji deszczowej

Branża: sanitarna	Nr Uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. Jerzy Mikrzak	UAN/U/7342/140+87/94	
Sprawdził: mgr inż. T. Klęsk	UAN/N/7210/869/88	

Czerwiec 2007	Stadium: PB	Skala: 1:100/500	Nr rysunku 5c

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com