

**Przygotować zasilanie pod:
zmywarka przemysłowa 230V/400V;
Lokalizację ustalić na budowie**

Przygotować zasilanie pod następujące urządzenia:

- magiel 7,0kW / 400V
- suszarka do ubrań 1,5kW / 230V
- prasownica 1,0kW / 230V

arch +
Bernadeta Jastrzebska

RZUT PIĘTRA

instalacje elektryczne

mgr inż. Norbert Waszytko
nr upr. 11/Sz/2001

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Szymon Woyke
nr upr. 183/Sz/2002

STADIUM: PROJ.BUD.

**GMINA MIASTO
KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13
KOŁOBRZEG**

PRZEBUDOWA ŻŁOBKA "KRASNAŁ"
UL.BOGUSŁAWA IX 18
DZ.NR 226/2
OBREB 13, KOŁOBRZEG

SKALA: 1:100

DATA: 04.2017

NR

IE_R2