



Wytyko 4x1,5mm² - oświetlenie szpocznika przy windzie
(osw. złączające wyłącznikiem zmięszochowym)

Wytyko 4x1,5mm² - oświetlenie szrubu (z tablicy TWD)

OPRAWY OŚWIETLENOWE

- MASTROPOWA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 4x14W IP 20 Z METALOWYM RASTREM PARABOLICZNYM I ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM
- MASTROPOWA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA 2x28W IP 20 Z METALOWYM RASTREM PARABOLICZNYM I ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM
- MASTROPOWA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA, KŁOSZ OPALOWY 2x28W MIN. IP 44 Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM
- OZDOBNA OPRAWA NAŚCIEJNA (SZCZOTKOWANY METAL) Z ENERGOOSZCZĘDNYM LUB DIODOWYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA MIN. IP 44 MAX. 1x20W E27 PRZECIENKOWA DO MONTAŻU NAO UMYWALKAMI
- OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (NAŚCIEJNA) 1x8W O CZASIE PODTRZYMANIA MIN. 1h Z PIKTOGRAMEM WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z FUNKCJĄ SELF-TEST
- MASTROPOWA, DIODOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 1x2W O CZASIE PODTRZYMANIA MIN. 1h Z PIKTOGRAMEM (DMUSTRONOWYM) OZNAČAJĄCYM KIERUNEK EWAKUACJI Z FUNKCJĄ SELF-TEST
- ZWIESZAKOWA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA BEZPOŚREDNIOPOŚREDNIA W KOLORZE ANODYZOWANEGO ALUMINIUM 2x35W IP 20 Z METALOWYM RASTREM, ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM ORAZ KOMPLETEM ZAWIESI
- OPRAWA ZWIESZAKOWA Z OŚWIETLENIEM MIESZANYM (HALOGENOWO-SWIETŁOWKOWYM) BEZPOŚREDNIOPOŚREDNIA W KOLORZE ANODYZOWANEGO ALUMINIUM 2x49W + 4x50W IP 20 Z METALOWYM RASTREM, ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM ORAZ KOMPLETEM ZAWIESI
- ENERGOOSZCZĘDNA, KUBEŁKOWA OPRAWA MASTROPOWA 2x18W IP 20 Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM I MOŻLIWOŚCĄ MONTAŻU MODUŁU ZASILANIA AWARYJNEGO (1h), OBUĐOWA ALUMINIOWA MAŁOWANA NA KOLOR BIAŁY
- ENERGOOSZCZĘDNA, KUBEŁKOWA OPRAWA MASTROPOWA 2x18W IP 20 Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM I MOŻLIWOŚCĄ MONTAŻU MODUŁU ZASILANIA AWARYJNEGO (1h), OBUĐOWA ALUMINIOWA MAŁOWANA NA KOLOR BIAŁY
- OPRAWA OŚWIETLENIA (ŚWIETŁOWKOWA LUB KANAŁOWA) MONTOWANA W SZRĘBIE DZWIĞU OSOBOWEGO DOSTARCZA DOSTAWCĄ URZĄDZENIA
- ENERGOOSZCZĘDNA OPRAWA MASTROPOWA (PŁATEK OZDOBNY) 2x28W IP 20 Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM I MOŻLIWOŚCĄ MONTAŻU MODUŁU ZASILANIA AWARYJNEGO (1h)
- ENERGOOSZCZĘDNA OPRAWA MASTROPOWA (PŁATEK OZDOBNY) 2x18W MIN. IP 44 Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM I MOŻLIWOŚCĄ MONTAŻU MODUŁU ZASILANIA AWARYJNEGO (1h)
- ENERGOOSZCZĘDNA OPRAWA OŚWIETLENIA ZEINTEGROWANE (WANDALOODPORNA) MIN. IP 54 1x18W Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM ZAPŁONOWYM, WBUĐOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU ORAZ MODULEM ZASILANIA AWARYJNEGO PRZYSTOSOWANYM DO PRACY W UJĘWNYCH TEMPERATURACH (DO -18° C) - WERSJA CIEPŁA
- OZDOBNA (SZCZOTKOWANY METAL) OPRAWA ZWIESZAKOWA Z ŻARÓWKĄ DIODOWĄ LED 1x9W E27 1x230V
- OZDOBNA OPRAWA ZWIESZAKOWA (KULA LUB WALEC) Z ŻARÓWKĄ DIODOWĄ LED 1x15W E27 1x230V

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANÝ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
BUDYNIEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH		
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA		
POMOCY SPOŁECZNEJ		
76-100 KOLONIEC UL. OKOPNA, DZIAŁKA NR 93, OBRĘB 2		
TYTUŁ	RZUT PARTERU 1:100	
AUTOR	mgr inż. Sylwester Tetera (upr. 2497044900007)	
SPRAWODZAJĄCY	mgr inż. Jacek Jędrzejewski (upr. UANU73429691)	
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	RYS. 3	
SYLWESTER TETERA	31 - 03 - 2013	
76-100 KOLONIEC UL. RUBINOWA 22		