

Miejsce i data: **Kołobrzeg, 29.03.2013**

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**Zespół Uzgadniania**  
**Dokumentacji Projektowej**  
**ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg**

**OPINIA GN.6630.150.2013**  
**o uzgodnieniu dokumentacji projektowej**

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

**UZGADNIA**

Przedmiot uzgodnienia: **przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zalicznikowe kable energetyczne zasilające i oświetleniowy (budynek Centrum Spraw Społecznych)**

Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Okopowa, obręb 12, działki 76, 93**

Dla: **GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**  
**78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13**

Na zlecenie z dnia 20.03.2013

Data wpływu: 20.03.2013

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę.
3. W przypadkach określonych w pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Postępowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)
10. Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodów do sieci uzbrojenia o charakterze zastrzeżonym. Uzgodnienie w tym zakresie należy uzyskać w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie.

**Uwagi i zalecenia do projektu:** Zgodnie z załączoną kopią protokołu nr **GN.6630.150.2013** z dnia **26.03.2013**

Z.up. Starosty  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
  
Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka  
upr. GGK. Nr 18562. zakres 1



# **PROTOKÓŁ Nr GN.6630.150.2013**

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zalicznikowe kable energetyczne zasilające i oświetleniowy (budynek Centrum Spraw Społecznych)**

Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Okopowa, obręb 12, działki 76, 93**

Projektant: **MAREK STACHNIAK, SYLWESTER TETERA**

Inwestor: **GINA MIASTO KOŁOBRZEG**  
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na podstawie zlecenia z dnia **20.03.2013** Data wpływu do ZUDP: **20.03.2013**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / ~~nie uzgadnia~~ ww. obiekt(ów)

branża	treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego
<p>Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań <b>Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie</b> Rejon Dystrybucji Gazu w Kołobrzegu ul. Koszalińska 30, 78-100 Kołobrzeg tel. 094 353 04 61, fax 094 353 04 74 NIP 778 13 87 479 KRS 0000000111 REGON 634151410</p> <p>gazownicza</p>	<p>26.03.13</p> <p>Uzgodniono trasę przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać bezwzględnie ręcznie.</p> <p><i>[Podpis]</i> Zakład Gazowniczy w Koszalinie</p>
<p><b>Energia Operator SA</b> Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg NIP 583-070-11-90</p> <p>energetyczna</p>	<p>28.03.2013r.</p> <p>Prace ziemne na doprowadzenie linii przyłączeniowej z ist. linii energetycznych kablowymi należy prowadzić ręcznie.</p> <p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej <i>[Podpis]</i> Grzegorz Pékul</p>
<p><b>Urząd Miejski w Kołobrzegu</b> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG</p> <p>Z up. Starosty <b>PRZEWODNICZĄCY</b> Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej <i>[Podpis]</i> Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka upr. GGK. Nr 18562, zakres 1</p> <p>telekomunikacyjna</p>	<p>TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin</p> <p>L. dz. .... <b>150</b> ..... 201 <b>3</b> ..... r.</p> <p>Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag <b>2, 3, 6, 9</b> wg przekazanego załącznika <b>Kołobrzeg 26.03.13</b> <i>[Podpis]</i> Miejscowość Data Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie</p>
<p><b>MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA</b> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu STARSZY INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH Tadeusz Kajda</p> <p>wodociągowo-kanalizacyjna</p>	<p>Uzgodniono 18/03/2013.</p> <p>Uzgodniono tę trasę bez uwag Projekt wariantowo uzgodniono w Młok</p> <p><i>[Podpis]</i> 26.03.2013</p>



2/3

branża		treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego	
<b>MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA</b> w Kołobrzegu Spółka z o.o. ul. Kołbataja 3, 78-100 Kołobrzeg tel. 094 35 260 11 do 15; fax 094 35 228 72 NIP 671-00-11-275		<b>UZGODNIONO</b>  <b>SPECJALISTA</b> ds. EKSPLOATACJI mgr inż. Jan Bownik	
26. 03. 2013 - 50 - ciepłownicza		<i>Uzgodniono bez uwag</i> Kierownik Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg Andrzej Filipiński	
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Usług Oświetleniowych Kołobrzeg ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg T +48 94 357 57 54 energetyczna (oświetlenie drogowe)		<i>uzgodniono</i> INSPEKTOR ds. UTRZYMANIA DRÓG mgr inż. Waldemar Kazimierski	
<b>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG</b> WYDZIAŁ KOMUNALNY REFERAT DROGOWY Urząd Miasta Kołobrzeg Wydział Komunalny Referat Drogowy		<i>uzgodniono</i> GŁÓWNY SPECJALISTA ds. ELEKTROENERGETYCZNYCH mgr inż. Roman Buszac	
<b>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG</b> WYDZIAŁ KOMUNALNY REFERAT INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA Urząd Miasta Kołobrzeg		<i>uzgodniono</i> Z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu mgr inż. Joanna Kowalczyk starszy inspektor nadzoru budowlanego	
CZŁONKOWIE ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT</b> <b>NADZORU BUDOWLANEGO</b> w Kołobrzegu ul. Piastowska 9, 78-100 Kołobrzeg Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	<i>uzgodniono</i> <b>STAROSTWO POWIATOWE w KOŁOBRZEGU</b> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Gryfitów 4-6, 78-100 KOŁOBRZEG	
	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> w Kołobrzegu <b>WYDZIAŁ BUDOWNICTWA</b> ul. Gryfitów 4-6, tel. 35 301 60 Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa	<i>Uzgodniono bez uwag.</i> <b>PODINSPEKTOR</b> Danuta Grabska Z up. Starosty <b>PRZEWODNICZĄCY</b> Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Geodeta Uprawniony Jolanta Żytko upr. G.GK. Nr 18562, zakres 1	
	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b> w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8, tel. 352 88 10 78-100 KOŁOBRZEG Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu	<i>Uzgodniono bez uwag</i> <b>SPECJALISTA</b> Czesław Malinowski	
	Przewodniczący ZUDP	<i>Uzgodniono.</i> Z up. Starosty <b>PRZEWODNICZĄCY</b> Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Geodeta Uprawniony Jolanta Żytko upr. G.GK. N.	



3/3

**ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ZUDP NR 150/2013**

1. Przekazać plac budowy z udziałem TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy GT Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501, fax: 915 790 833.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową TP S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A. Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Mirosław Kaczorek  
(imię i nazwisko)  
943 126 580  
(telefon)

Z up. Starosty  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Żytka  
upr. GGK. Nr 18562, zakres 1

Za zgodność z oryginałem

Kołobrzeg 29.03.2013