



AB 1155

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
QMS, EMS,
BHP

Sekretariat:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Ujęcie Wody:
+48 94 35 438 97

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

Dział Sprzedaży:
+48 94 35 464 25

**Dział Techniczno-
-Eksplatacyjny:**
+48 94 35 234 96

**Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:**
+48 94 35 234 95

**Dział
Eksplatacji Gmin:**
+48 94 35 197 73

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

31.08.2012
Mi. Kolobrzeg
31.08.12/12

21872/r/12
W P Ł I N E C O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2012-08-31

Ilość załączników — podpis *[signature]*

Kołobrzeg, dnia 2012-08-23

WARUNKI TECHNICZNE 6253/2012

Gmina Miasto Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Stosownie do wniosku z dnia 2012-08-16 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem przyłączy.

obiekt: Centrum Spraw Społecznych
Kołobrzeg ul. Okopowa
dz nr: 93

I. **Zaopatrzenie w wodę** - z wodociągu żeliwnego o średnicy 100 mm znajdującego się w pasie drogowym ul. Okopowej. Zagłębienie istniejącego wodociągu wynosi 1,4 m, ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia wynosić będzie 0,35 MPa.

Włączenie do sieci wodociągowej na nasadę rurową wykonują służby techniczne MWiK.

Pobór wody do obiektu wg wskazań wodomierza nie może przekraczać $Q_{maxh}=0,3 \text{ m}^3/\text{h}$.

II. **Odprowadzenie ścieków** - do kanału sanitarnego o średnicy 200 mm znajdującego się w ul. Okopowej. Włączenie zaprojektować do istniejącej studni o rzędnych 3,25 / 0,60 m n.p.m.

III. **Warunki dodatkowe**

Na przykanaliku, na terenie inwestora, blisko granicy posesji, należy zlokalizować studnię przyłączeniową. W przypadku zagłębienia do 1,5 m można zastosować studnię niewłazową o średnicy minimum 425 mm.