

UWAGI:

- PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.T. i C.O. WYKONAĆ Z PODWÓJNEJ RURY PREIZOLOWANEJ Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PEX Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ ZE SPIENIONEGO POLIETYLENU W PŁASZCZU KARBOWANYM HDPE.
  RURY PRZEWODOWE PEX MUSZĄ BYĆ ODPORNE NA TEMP. 95°C i CIŚNIENIE 6bar
- PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.W.U. i CYRKUL.. WYKONAĆ Z PODWÓJNEJ RURY PREIZOLOWANEJ Z POLIETYLENU SIECIOWANEGO PEX Z WARSTWĄ IZOLACYJNĄ ZE SPIENIONEGO POLIETYLENU W PŁASZCZU KARBOWANYM HDPE.
  RURY PRZEWODOWE PEX MUSZĄ BYĆ ODPORNE NA TEMP. 70°C i CIŚNIENIE 10bar
- RURY W GRUNCIE UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU GR. 10cm I OBSYPAĆ 15cm POWYŻEJ ZEWNĘTRZNEGO PŁASZCZA KARBOWANEGO.
- NA ZASYPCE UŁOŻYĆ TAŚMĘ OSTRZGAWCZĄ Z TWORZYWA Z WKŁADKĄ METAL.
- MIN. ZAGŁĘBIENIE - 60cm OD POZIOMU TERENU DO ZEWN. PŁASZCZA HDPE.

OZNACZENIA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

c.t. - 80/60 °C	PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.T. - ZAS. NAGRZEWNIC WENTYL.
c.w.u.+cyrkul. - 60 °C	PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.W.U. I CYRKULACJI
c.o. - 70/50 °C	PROJ. ZEWN. ODCINKI INSTAL. C.O.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Okopowa, 78-100 KOŁOBRZEG, dz. nr 93 obr. 12

TYTUŁ: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Stachniak [upr. UAN/U/7342/137/94]	PODPIS:	DATA: 03.2013r.
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. Mateusz Stachniak	PODPIS:	SKALA: 1:200
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Magdalena Syryca [upr. UAN/N/7210/81/90]	PODPIS:	NR RYSUNKU: 8
INWESTOR:	GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13, 78-100 KOŁOBRZEG		