



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 30 listopada 2020r.

BZ.271.40.2020.II

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu.

Pytania i odpowiedzi III:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn.zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w projekcie budowlanym opisuje następujący przekrój warstw podłogi sportowej, jaką należy zastosować na przedmiotowym zadaniu:

- wykładzina PCV
- 2x płyta wiórowa gr. 10 mm
- folia PE 0,2 mm
- ślepa podłoga
- ruszt z legarów 90x20
- 2xfolia PE 0,2 mm

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej. Czy Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała co najmniej trzy certyfikaty sportowe Międzynarodowych Federacji Sportowych takich jak FIBA, IHF, FIVB oraz EHF, oraz minimalną gr. 7,5 mm? Spełnienie ww. wymogów dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. Proponowana przez nas wykładzina sportowa PVC to syntetyczna wielowarstwowa nawierzchnia sportowa, wykończona kalandrowaną powierzchnią Pure Protect Protect, posiadająca wysoką odporność na odkształcenia i ruch. Pokryta Sanosolem zabezpieczającym przed pleśnią i bakteriami, przez co jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości. Wykładzina sportowa PVC nadająca się zarówno do systemów powierzchniowo jak i punktowo elastycznych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała co najmniej trzy certyfikaty sportowe Międzynarodowych Federacji Sportowych. Wykładzina musi spełniać parametry określone dokumentacją projektową i SIWZ.

z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

mgr inż. Janusz Strucki

2020 -11- 30

GLÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE INWESTYCJI I ROZWOJU

mgr inż. Agata Ulewicz

30 LIS. 2020