



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 28.04. 2017r.

I.7013.6.2017.V

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Remont balustrad i poszycia pomostu dolnego moła spacerowego w Kołobrzegu”.

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:


Pytanie nr 1:

Sosna występująca w naszym regionie nie spełnia wymogu drewna o znacznej gęstości. Czy zastosowanie np.: sosny Taborskiej /używana m.in. do budowy moła w Sopocie/ spełni wymagania Zamawiającego w tym zakresie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uzna za spełniony warunek wymogu zastosowania drewna o znacznej gęstości przy minimalnej wartości gęstości w stanie świeżo ściętym powyżej 900kg/m³.

z poważaniem


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Jerzy Strucki