



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

BZ.271.53.2019.I

Dotyczy: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej/Okopowej w Kołobrzegu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu przetargowym jak w tytule, proszę o informację czy możliwe będzie przesunięcie terminu wykonania oznakowania poziomego z uwagi na brak możliwości ich wykonania w terminie umownym zakończenia robót /warunki atmosferyczne./ Jednocześnie informuję, że oznakowanie poziome może zostać wykonane w terminie zakończenia robót pod warunkiem nie udzielenia gwarancji?

Odpowiedź nr 1:

Do wykonania miejsc postojowych zamiast płyt typu JOMB 100x75x12 należy użyć płyt typu MEBA 60x40x10, co umożliwi wydzielenie miejsc postojowych w sposób trwały za pomocą czerwonej kostki betonowej.

W związku z tym zamiast malowania, Wykonawca powinien wycenić w swojej ofercie wykonanie pasów oddzielających miejsca postojowe w sposób trwały z kostki czerwonej. W załączeniu przedkładamy rysunek przedstawiający sposób układania płyt typu MEBA 60x40x10 i pasów z kostki czerwonej 10x20x8.

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy wykonać z kostki bezfazowej w kolorze niebieskim. Pasy oddzielające miejsca postojowe należy wykonać z kostki czerwonej.

Oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz linie krawędziowe szerokie wykonać zgodnie z projektem stałego oznakowania.

Wykonawca powinien wykonać kompletne oznakowanie w terminie umownym.

Z poważaniem


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
mgr inż. Janusz Strucki
2019 - 10 - 03