

Kołobrzeg, dnia 02 marca 2018 r.



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

I.7013.13.2017.II

Dotyczy: Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wymiany ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 10 Wydział Inwestycji przedkłada następujące odpowiedzi i wyjaśnienia:

Pytanie:

Do montażu ogrodzenia proponuję zastosować słupki do ogrodzenia 60x40 ze ścianką 2mm, podwyższy to nam jakość oraz wytrzymałość materiału.

Odpowiedź.

Zamawiający przychylił się do powyższej propozycji, informując jednocześnie wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty, że do wyceny należy przyjąć słupki o grubości ścianki minimum 2 mm.

Dodatkowo, celem doprecyzowania i uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia informujemy, że Zamawiający dopuszcza inny niż przedstawiono w opisie sposób mocowania słupków do istniejącego cokołu betonowego np.: poprzez przykręcanie słupków. Słupki w tym przypadku powinny być wykonane są ze stopką z blachy wyposażoną w otwory umożliwiające przytwierdzenie słupka za pomocą kotew do cokołu. Słupek i stopka powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo.

Ponadto do wyceny należy przyjąć zamiast bramę przesuwną o szerokości 330 cm, bramę przesuwną o szerokości 420 cm.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ
mgr inż. Janusz Strucki

2018 -03- 0 2