

OŚ.I.6223-71/2005

Kołobrzeg, dnia 4 stycznia 2006r.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

wpłynęło
dnia:

05.01.2006

DECYZJA

Na podstawie:

- art.37, pkt.2; art.122, ust.1, pkt.1; art.123, ust.2; art.127, ust.1 i 3; art.131, ust.1; art.140, ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami),
- art.180, pkt.2; art.181, pkt.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr.62 Poz.627 z późniejszymi zmianami)
- art.104 - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 98, Poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- wniosku Gminy Miejskiej Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,

wydaje się:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla: Gminy Miejskiej Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg,

na: odprowadzenie ścieków deszczowych z istniejącego układu odwodnieniowego na terenie miasta Kołobrzeg do rzeki Stramniczki.

1. Wody opadowe z istniejącej kanalizacji deszczowej z terenu miasta Kołobrzeg, odprowadzane są istniejącymi wylotami do rzeki Stramniczki:

- wylotem \varnothing 400 w km 0+160, w ilości $Q_{\max}=136,01$ l/s; $Q_{\text{śrd}}=17,19$ m³/d,
- wylotem \varnothing 500 poprzez staw do rzeki w km 0+305, w ilości $Q_{\max}=316,12$ l/s; $Q_{\text{śrd}}=39,94$ m³/d,
- wylotem \varnothing 400 w km 1+318, w ilości $Q_{\max}=25,06$ l/s; $Q_{\text{śrd}}=3,16$ m³/d,
- wylotem \varnothing 400 w km 1+320, w ilości $Q_{\max}=247,14$ l/s; $Q_{\text{śrd}}=31,25$ m³/d,
- wylotem \varnothing 500 w km 2+812, w ilości $Q_{\max}=97,43$ l/s; $Q_{\text{śrd}}=12,32$ m³/d,

Łączna ilość odprowadzanych ścieków: $Q_{\max} = 821,76$ l/s; $Q_{\text{śrd}} = 103,86$ m³/d

2. Dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - do 100 mg/l
- substancje ropopochodne - do 15 mg/l

3. Warunki dodatkowe:

- utrzymywanie kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających w dobrym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej,
- wykonywanie dwa razy do roku /kwiecień, październik/ kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających, kontrole te powinny być połączone z oznaczeniem zanieczyszczeń zawartych w ściekach - we wskaźnikach określonych w niniejszym pozwoleniu, dotyczy kolektora \varnothing 400 odprowadzającego ścieki deszczowe do rzeki Stramniczki w km 0+160, kolektora \varnothing 400 odprowadzającego ścieki deszczowe do rzeki Stramniczki w km 1+320. Ścieki do badań należy pobierać ze studni zlokalizowanych bezpośrednio przed wylotem w/w kolektorów.
- utylizację osadów ściekowych powierzyć koncesjonowanej firmie,
- usuwanie ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

- w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wielkości zanieczyszczeń określonych w pkt. 2 niniejszej decyzji należy zainstalować na kolektorze \varnothing 400 odprowadzającego ścieki deszczowe do rzeki Stramniczki w km 1+320 separator.
4. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas oznaczony do dnia **5 stycznia 2016r.**
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
6. Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

- Uzasadnienie -

Postępowanie wodnoprawne wszczęto na wniosek z dnia 5 grudnia 2005r. /data wpływu do urzędu 7 grudnia 2005r./ złożony przez Gminę Miejską Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z istniejącego układu odwodnieniowego na terenie miasta Kołobrzeg do rzeki Stramniczki. Do wniosku dołączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego wykonane przez Pana mgr inż. Jana Nowickiego we październiku 2005r., w Kołobrzegu.

Zainteresowane strony pismem znak: OŚ.I.6223-71/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją.

Strony w przedmiocie sprawy nie wniosły uwag w określonym terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Kołobrzieskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku wniesienia odwołania, na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. O opłacie skarbowej /Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami/ należy uiścić opłatę skarbową w znaczkach w kwocie 5 zł i 50 gr od każdego załącznika.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Jagiellońska 32, 71-282 Szczecin
3. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowy Oddział w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin
4. OŚ a/a

Do wiadomości:

1. Zespół Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej
ul. W. Andersa 34, 75-950 Koszalin
2. Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Departament Rolnictwa Rozwoju Wsi i Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

z up. STAROSTY



inż. Henryk Kossakowski
NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przygotowała: inspektor Beata Smaruj tel. 3530160 wew. 33

Zwolnione od opłaty skarbowej

Podstawa prawna: 118 pkt 2 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr. 86 poz. 960 ze zmianami