

wpłynęło
dnia 31. 01. 2006

DECYZJA

16L3

Na podstawie:

- art.37, pkt.2; art.122, ust.1, pkt.1; art.123, ust.2; art.127, ust.1 i 3; art.131, ust.1; art.140, ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 z 2001r. z późniejszymi zmianami),
 - art.180, pkt.2; art.181, pkt.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr.62 Poz.627 z późniejszymi zmianami)
 - art.104 - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, Poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
- wniosku z dnia 23 grudnia 2005r. złożonego przez Gminę Miejską Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

wydaje się:

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla: Gminy Miejskiej Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

na: odprowadzenie ścieków deszczowych z istniejącego układu odwodnieniowego z terenu miasta Kołobrzeg do morza:

- wylotem \varnothing 600 w km 331+370,
- wylotem \varnothing 250 w km 330+750,
- wylotem \varnothing 600 w km 327+960.

1. Ścieki deszczowe wylotem:

- \varnothing 600 w km 331+370 odprowadzane są istniejącym wylotem do Morza Bałtyckiego, poprzez kolektor deszczowy o dł całkowitej 920 m, kolektorem tym odprowadzana jest woda opadowa z terenu ulic Aleksandra Fredry oraz częściowo z terenu ulic Sikorskiego, Kościuszki, Kasprowicza i IV Dywizji Piechoty, ulice te położone są w dzielnicy uzdrowskiej łączna powierzchnia zlewni $F=66,80$ ha,
- \varnothing 250 w km 330+750 odprowadzane są istniejącym wylotem do Morza Bałtyckiego, poprzez kolektor deszczowy o dł całkowitej 315 m, kolektorem tym odprowadzana jest woda opadowa z terenu ulic Sułkowskiego, Morawskiego oraz części ulicy Wschodniej i IV Dywizji Piechoty łączna powierzchnia zlewni $F=55,10$ ha,
- \varnothing 600 w km 327+960 odprowadzane są istniejącym wylotem do Morza Bałtyckiego, poprzez kolektor deszczowy o dł całkowitej 128 m, kolektorem tym odprowadzana jest woda opadowa z terenu Ekoparku Wschodniego, ośrodka wypoczynkowego w Podczelu oraz z terenu lasów państwowych Nadleśnictwa Gościno łączna powierzchnia zlewni $F=530$ ha.

2. Ilość odprowadzanych ścieków:

- \varnothing 600 w km 331+370 Morza Bałtyckiego:
 $Q_{\max} = 895,00$ l/s
 $Q_{\text{śrd}} = 113,17$ m³/d
- \varnothing 250 w km 330+750 Morza Bałtyckiego:
 $Q_{\max} = 505,76$ l/s
 $Q_{\text{śrd}} = 80,44$ m³/d
- \varnothing 600 w km 327+960 Morza Bałtyckiego:
 $Q_{\max} = 691,46$ l/s
 $Q_{\text{śrd}} = 147,61$ m³/d

Łączna ilość odprowadzanych ścieków:

- $Q_{\max} = 2092,22 \text{ l/s}$
- $Q_{\text{śrd}} = 341,22 \text{ m}^3/\text{d}$

3. Warunki dodatkowe:

- utrzymywanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w dobrym stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej,
- utylizację osadów ściekowych należy powierzyć koncesjonowanej firmie,
- usuwanie ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.

4. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas oznaczony do dnia **30 stycznia 2016r.**

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6. Decyzja oraz operat wodnoprawny muszą się znajdować u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

- Uzasadnienie -

Postępowanie wszczęto na wniosek z dnia 23 grudnia 2005r. złożony przez Gminę Miejską Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych z istniejącego układu odwodnieniowego z terenu miasta Kołobrzeg do morza.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany przez mgr inż. Jana Nowickiego w grudniu 2005r. w Kołobrzegu.

Zainteresowane strony pismem znak: OŚ.I.6223-74/2005 z dnia 4 stycznia 2006r. zostały poinformowane o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją. Strony w przedmiocie sprawy nie wniosły uwag w określonym terminie.

W § 19 ust 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U.Nr 168 Poz. 1763/) wymieniono powierzchnie z których wody opadowe wprowadzane do wód lub do ziemi wymagają oczyszczenia, w związku z tym że niniejsza decyzja nie dotyczy tych powierzchni a zgodnie z § 19 ust. 2 w/w rozporządzenia wody opadowe z powierzchni innych mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczenia, nie zawarto tu wielkości dopuszczalnych parametrów ani konieczności wykonywania badań ścieków odprowadzanych do wód.


Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Kołobrzieskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku wniesienia odwołania, na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. O opłacie skarbowej /Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami/ należy uiścić opłatę skarbową w znaczkach w kwocie 5 zł i 50 gr od każdego załącznika.

z up. STAROSTY



inż. Henryk Kossakowski

NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA