



ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO



POSADOWIENIE KANALU



UWAGI

1. Warstwa wyrównawcza (podsypka) nie może zawierać:
 - cząstek większych od 20 mm.
 - ostrych kamieni lub innego twardego materiału.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zosypka nie może zawierać:
 - cząstek większych od 60 mm.
 - nie może być zmrózony, zawierać brył lodu itp.
3. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu.

Nazwa i adres obiektu: Kanal ugięty w rejonie ul. Łepuskiego i Świerńskiego z wyjątkiem do Kanalu Drenowego			
Kobierz nr dz.: 135, 51, 15, 51/16, 51/18, 417 obchł 11 Kobierz			
Nazwa rysownika: Projektant: Prowadzenie robót zabezpieczające uzbrojenia podziemnego		Sygnatura: Data: 11.2018r.	
Dł. rz. 1000mm Grubość: A/PNB/3300/76/81 specjalność: siła: samolot		Dł. rz. 1000mm Grubość: UAN/N/7210/78/96 specjalność: siła: wod-kan	
[Signature]		[Signature]	
		Nr rysunku: 5	