



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

BZ.271.62.2019.I

Kołobrzeg, 4 listopada 2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia terenu między ulicami Giełdową, Budowlaną, Unii Lubelskiej i aleją Św. Jana Pawła II na działkach nr 192/9, 189 w obr. 12 w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi Nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.**) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1: 1.Czy zamiast słupów malowanych można zastosować słupy ocynkowane. W słupach malowanych w przyszłości mogą być zadrapania, zarysowania co wpływa negatywnie estetykę. Natomiast w słupach ocynkowanych ten element nie występuje

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów ocynkowanych. Słupy mają być zgodne z projektem.

Pytanie nr 2: W przedmiarze brak jest szafki oświetleniowej, natomiast w projekcie jest.

Odpowiedź: Poprawiono „Przedmiar robót”. Poprawiony dokument uwzględnia szafkę oświetleniową.

Pytanie nr 3 W przedmiarze jest projekt organizacji ruchu, czy nie jest zbędny. Jest teren wewnętrzny pomiędzy blokami a nie ulica publiczna.

Odpowiedź: Roboty będą prowadzone na drodze wewnętrznej, na której odbywa się ruch pieszych i pojazdów. Należy sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu, który po zaopiniowaniu przez Straż Miejską w Kołobrzegu i Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kołobrzeg zostanie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI

Aleksandra Koziet-Klein