



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, dnia 03 listopada 2017r.

I.7013.5.2017.WW

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu.”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.*) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury dn 1000mm, jako rurę z żywic poliestrowych SN8000N/m² o współ. szorstkości 0,01 zamiast rury z polimerobetonu dn 1000mm.

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

z poważaniem


NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
mgr inż. Janusz Strucki
2017-11-03