

Koszalin, dn. 05.04.2022r.

RKW-2022-2669

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.110.2022.1.EK

URZĄD MIASTA KOŁOBŻEJA  
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

2022-04-11

WAG. 5315.3.21.2022.11

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ

na okres  
od 13.04. do 21.04.22

Zdjęto  
dnia  
podpis

### ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu drenażowego PVC Ø 200 o długości 102 m na terenie działek nr 34/6, 34/7, 34/8, wraz z wylotem betonowym Ø 200 mm, który zostanie umiejscowiony w skarpie rowu - dz. 34/5 obręb 0016 m. Kołobrzeg.

Parametry techniczne projektowanego rurociągu drenażowego:

- materiał: rury drenarskie PVC Ø 200 mm z filtrem syntetycznym –
- długość rurociągu L= 102 m
- spadek rurociągu 5 ‰
- rzędna terenu
- rzędna dna wylotu rurociągu PVC Ø 200 mm
- rzędna prefabrykowanego wylotu betonowego Ø 200 mm (góra płyty)
- rzędna posadowienia wylotu betonowego Ø 20 cm
- głębokość projektowana rurociągu
- studnia betonowa Ø 100 cm z osadnikiem 0,5 m
- współrzędne geodezyjne:

7,20 m - 7,40 m npm  
5,80 m npm  
5,64 m npm  
5,54 m npm  
1,40 - 1,09 m  
4 szt.

wylot	X: 6002437.07 Y: 5536377.11
studnia D1-	X: 6002440.18 Y: 5536386.64
studnia D2	X: 6002453.06 Y: 5536429.06
studnia D3	X: 6002454.38 Y: 5536433.03
studnia D4	X: 6002466.37 Y: 5536475.27

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godzinach 7.30- 15.30.  
Sprawę prowadzi Pani Edyta Kubiak, telefon 882-036-301.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Załącznik: klauzula informacyjna RODO

Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Koszalinie  
Zastępca Dyrektora

Dariusz Tkacz