

Kołobrzeg, 28 stycznia 2019 r.

K-IO.6221.4.2019.IX

**Referat Drogowy  
w/m**

Dotyczy: pisma K-DR.7021.1.2.2019.III w sprawie wymiany nawierzchni bitumicznej w ul. Warcisława III w Kołobrzegu.

Odpowiadając na pismo w sprawie jak wyżej informuję, że istniejąca w pasie drogowym ul. Warcisława III kanalizacja deszczowa jest drożna. Wymiany wymagają przyłącza od nieruchomości i wpustów deszczowych oraz odcinek od ostatniej studni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Warcisława III do studni włączeniowej w ul. Lotniczej. Wszystkie istniejące studnie deszczowe na obszarze objętym robotami należy wyremontować i wyregulować wysokościowo. Wykorzystanie istniejących studni pod warunkiem doszczelnienia wewnętrznego, uzupełnienia schodków żłazowych, ew. wyprofilowania kinet, wymiany płyt nastudziennych, zamontowania kołnierzy odciążających, wymiany włazów na typ ciężki z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg. Wykorzystanie ist. wpustów ulicznych – pod warunkiem doszczelnienia osadników od wewnątrz i zamontowania korpusu żeliwnego z zawiasem, typ ciężki.

W rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić przyłączenie wszystkich posesji przyległych.

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z Polską Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów.

Szczegółowe wytyczne w zakresie odwodnienia określą warunki techniczne dot. odprowadzenia wód deszczowych, o których wydanie należy wystąpić zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedurą (druk do pobrania na stronie [www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)).

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Referatu Inżynierii  
i Ochrony Środowiska  
mgr Katarzyna Zajac  
28.01.19.