Kol_II-1

Podziałka 1:100/500



Nazwa węzła	D25	D37	D38	D39	D40	D41
Rzędna istniejącego terenu	5,38	5,44	5,30	5,50	5,95	5,90
Rzędna dna proj. kanału	3,67	3,69	3,73	3,78	3,82	4,26
Zagłębienie dna przewodu	1,71	1,75	1,57	1,72	2,13	1,64
Długość odcinka	3,56	2,99	16,18	3,59	5,50	3,87	10,08	8,31	2,78	9,66	10,30	16,47
	6,56	12,50	16,20	12,26	57,61	
Proj. spadek kanału, odległość	L=35,26			L=12,26	L=57,61	
	i=3,0 ‰			i=3,6 ‰	i=7,6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN300, HOBAS					
Hektometr i odległości	0+000	6,56	12,26	28,46	40,15	43,12	47,62	51,27	57,88	66,14	65,91	68,70	77,24	83,00	85,56	88,06	97,37	0+100	5,13

Kol_II-2

Podziałka 1:100/500


Kol_II, DN300, Rz.dna=3,43
studnia Ø1200
studnia Ø1200
studnia Ø1200