DACH

3 PIĘTRO

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

PARTER

PIWNICA

CHW chłodnia wentylatorowa Ps=1,7kW

TD tablica dźwigu Ps=5,5kW

ROTS1 oświetlenie sceniczne Ps=110,0kW

ROTS2 oświetlenie sceniczne Ps=90,0kW

RW2 wentylacja Ps=11,7kW

2T2 oświetlenie, gniazda tech. kinowa prjektorownia, duża scena

TTS tech. sceniczna duża scena Ps=3,0kW

Ps=21,4kW

RNTS nagłośnienie duża scena Ps=10,0kW

3T1 oś. ogólne, gn. wtyczkowe III piętro Ps=12,6kW

3TPG tablicza pok. gościnnego Ps=2,45kW

2T1 oś. ogólne, gn. wtyczkowe II piętro Ps=9,3kW

2TPG tablicza pok. gościnnego Ps=3,1kW

1T1 oś. ogólne, gn. wtyczkowe I piętro Ps=5,3kW

1TPG tablicza pok. gościnnego Ps=3,1kW

OTPG tablicza pok. gościnnego Ps=3,1kW

OT4 ośw. tech. scen. mała scena Ps=4,8kW

OT1 oś. ogólne, gn. wtyczkowe scena, zascenie Ps=9,1kW

OT3 oś. ogólne, gn. wtyczkowe bar Ps=16,1kW

OT2 oś. ogólne, gn. wtyczkowe parter Ps=5,8kW

O1T1 oś. ogólne, gn. wtyczkowe piwnica Ps=9,5kW

O1T3 oś. ogólne, gn. wtyczkowe piwnica Ps=3,3kW

O1T2 pomieszczenie konserwatora Ps=2,5kW

TOB obwody bezpieczeństwa Ps=2,0kW

oświetlenie sceny letniej Ps=50,0kW

nagłośnienie sceny letniej Ps=10,0kW

CB centralna bateria Ps=3,0kW

AWL agregat wody lodowej Ps=35kW

RW1 wentylacja Ps=15,7kW

TWC węzeł cieplny Ps=5,0kW

RPW rozdzielnia potrzeb własnych Ps=2,5kW

W109 – NKGS 3x1,5

W102 – NKGS 5x1,5

W101 – NKGS 5x1,5

W401 – YKXS 5x240

405 – YDYżo 5x6

S31 S32 GŁ. WYŁ. P. POŻ.

Wh max

Varh

300/5A *)

315A *)

BM+BE

SZR

Zestaw kablowo–pomiarowy z układem SZR

wg odrębnego opracowania

wg odrębnego opracowania

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S

Uwagi:

1. Kable zasilające oraz zestaw kablowo–pomiarowy z układem SZR, projekt i wykonanie w zakresie Przedsiębiorstwa Sieciowego.
2. *) – elementy dodatkowe
   **) – elementy istn. w nowej lokalizacji
3. Przenośne szafy oświetlenia i nagłośnienia sceny letniej oraz TTS w zakresie projektu technologii teatralnej.

II ETAP

MELLON ARCHITEKCI
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI, MAREK SIETNICKI
UL. NARUTOWICZA 2/3; 70 -231 SZCZECIN
TEL/FAX: 091 4880 500; 0 601 795 572; 0 501 504 302
E - MAIL: biuro@mellon.pl; www.mellon.pl

INWESTOR:
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1

PROJEKT:
PROJEKT WYKONAWCZY, ETAPOWANIE INWESTYCJI
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

ZESPÓŁ AUTORSKI:
arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	NR UPR:
inż. Ryszard STACHOWICZ		135/Sz/81
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	NR UPR:
mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI		ZAP/0119/PWOE/04
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	
mgr inż. Marek CZAPLICKI		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	
tech. Radosław Buczyński		
SKALA:		DATA:
-		MARZEC 2009

TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE — NUMER RYSUNKU:

Schemat strukturalny zasilania tablic piętrowych 2