
co1
co2
co3
co5
SZ1/1
SZ1/2
SZ2/1
SZ3/1
SZ3/2
SZ4/1
P0/23Widownia 16 °C Q=1051 W 2,50
P0/13Pokój Sto 20 °C Q=1042 W 1,50
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=3233 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=2118 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=3586 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=2499 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=3586 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=3392 W
P0/03Kawiarnia 16 °C Q=3586 W
P1/Garderoba 24 °C Q=413 W
P2/Tłoczenia 24 °C Q=519 W
P1/Odciągowa 24 °C Q=519 W
C_ART_1100 [104 m³] Q=593 W 24 °C
P3/Recepcja 24 °C Q=557 W
P3/6Pokój gość 20 °C Q=372 W 1,00
P2/7Pokój gość 20 °C Q=595 W 1,00
P1/10Pokój gość 20 °C Q=591 W 1,00
P0/15Hol, Gość 20 °C Q=403 W 1,00
P0/14Gabinet Sc 16 °C Q=401 W 1,00
P2/5Sala stołowa 20 °C Q=1106 W3,00
P1/8Pokój stołowy 20 °C Q=949 W 2,00
P2/4aBiuro 20 °C Q=313 W1,00
P2/4bBiuro 20 °C Q=342 W 1,00
P2/4cWestybul 20 °C Q=369 W 1,00
P2/4dDyrektor 20 °C Q=603 W 1,00
P2/4eSala spot 20 °C Q=466 W1,00
P0/07Quer 16 °C Q=2169 W
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W 2,00
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W 2,00
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W 2,00
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W 2,00
P0/07Quer 16 °C Q=1090 W 2,00
P1/13Garderoba 24 °C Q=413 W 24 °C
P1/12Garderoba 24 °C Q=378 W
P1/25Garderoba 24 °C Q=456 W
P1/Magazyn m Q=1335 W
P2/10Projektor 16 °C Q=824 W
P2/11Kwatuk 16 °C Q=283 W 1,00
P0/23Widownia 16 °C Q=1051 W
P0/13Pokój Sto 20 °C Q=1313 W
ASV-PV gw 5,00 kPG 20 °C
ASV-M gw 20 °C
ASV-W gw 20 °C
Q= 1797
Q= 10802
Q= 8109
Q= 2093
Q= 8093
Q= 10676
Q= 22699
Q= 22699
Q= 22699
Q= 22699
Q= 11178
Q= 47279
Q= 5373
Q= 4060
Q= 3009
Q= 1958
Q= 59462
Q= 59462
Q= 59462