



Uwagi:

- 1.Szafa centralnej baterii produkcji np. CHOLEMASTER
Typ urządzenia: CZB 15/50/oS/2,5-12-44/2-1SM24.
- 2.Oświetlenie administracyjne sterowane przekaźnikami impulsowymi
montowanymi w tablicy OT2
- 3.Oprawy przyłączone do obwodów CB/2,4,5,9 pracują na ciemno.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
UL. RATUSZOWA 13; KOŁOBRZEG

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA KINA KALMAR NA REGIONALNE
CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU; ul. SOLNA 1

PROJECT:

PROJEKT WYKONAWCZY, ETAPOWANIE INWESTYCJI INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP II

arch. arch. MIŁOSZ RACZYŃSKI; MAREK SIETNICKI
ZESPÓŁ AUTORSKI:

inż. Ryszard STACHOWICZ

mgr inż. Dariusz WIŚNIEWSKI

mgr inż. Marek CZAPLICKI

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Wzrost: 180 cm Ciężar ciała: 75 kg		DATA:
SKALA:		

TEMAT PYSIUNKI: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNIĘTB ZOIME

Schemat funkcjonalny sterowania oświetleniem ewakuacyjnym